

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Приаргунский государственный колледж»

С. В. Баженова

«Утверждаю»
Директор ГПОУ «ПГК»
В.В. Баженова



«01» июня 2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в общежитии
ГПОУ «ПГК»**

I. Общие положения

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитии (далее – Инструкция) является обязательной для исполнения всеми проживающими лицами и работниками общежития.
2. Инструкция разработана на основе Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
3. Работники, вновь назначенные на должности в общежитии, допускаются к работе только после прохождения инструктажа по мерам пожарной безопасности.
4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации несут руководитель ГПОУ «ПГК», заведующий общежитием и должностное лицо, назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности (далее – ответственный за обеспечение пожарной безопасности).
5. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности обеспечивает своевременное выполнение норм и правил пожарной безопасности, а также предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору, предложений комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности учреждения (предприятия).
6. Заведующий общежитием обеспечивает ознакомление (под подписью) граждан, проживающих в общежитии, с правилами пожарной безопасности, следит за соблюдением правил пожарной безопасности работниками общежития и проживающими в общежитии гражданами. Не допускает курение в помещениях общежития.

II. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в общежитии

7. Здание общежития расположено в пгт. Приаргунск ул. Чернышевского, 1А на территории ГПОУ «ПГК». Здание общежития выполнено из силикатного кирпича, крыша из деревянных балок, покрытых противопожарной пропиткой и шифера. Имеет 5 этажей и 1 цокольный этаж. В здании общежития одновременно могут находиться количество работников и жильцов:
 - 1-й этаж 40 человек;
 - 2-й этаж 40 человек;
 - 3-й этаж 40 человек;
 - 4-й этаж 40 человек;
 - 5-й этаж 40 человек;
8. В общежитии на видном месте должны быть вывешены таблички с указанием номера вызова пожарной команды, памятка действий при возникновении пожара и мерах по его предотвращению.
9. Должны быть разработаны и на видных местах размещены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара.
10. Все лица, исполняющие служебные обязанности в помещениях, указанных в плане, должны быть ознакомлены с планом эвакуации.
11. В здании общежития должны быть установлены также системы оповещения людей о пожаре (ОПС, голосовая система оповещения).
12. Проживающие в общежитии лица и работники общежития обязаны:
соблюдать требования правил пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим;
-выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами (компьютеры, кондиционеры, электроплитки, электрочайники, холодильники и т. д.), газовыми приборами, предметами бытовой химии, другими пожароопасными веществами и материалами.

III. Содержание общежития

13. Дороги, проезды и подъезды к общежитию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой – очищенными от снега и льда.
14. Противопожарные системы (против дымная защита, средства пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение) общежития, устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

15. Не допускается использовать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
16. При реконструкции и перепланировке помещений общежития, при изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.
17. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) общежития необходимо содержать в исправном состоянии и периодически проверять на соответствие требованиям нормативно-технических документов по пожарной безопасности.
18. Окна чердаков, технических этажей и подвалов следует остеклить, а их двери содержать в исправном состоянии. На дверях указывают места хранения ключей.
19. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.
20. Световые указатели "Выход" должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.
21. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия в общежитии должны быть надежно прикреплены к полу.
22. В общежития запрещается:
 - пользоваться источником открытого огня, курить в помещениях;
 - хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ, ГЖ, взрывчатые вещества и материалы;
 - использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
 - оставлять открытыми двери технических помещений, электрических щитовых и вентиляционных камер;
 - снимать предусмотренные проектом двери в вестибюлях и холлах, коридорах, тамбурах и на лестничных клетках;
 - загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы;
 - применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков и на лестничных клетках ступеней и площадок;
 - фиксировать самозакрывающиеся двери на лестничных клетках, в коридорах, холлах и тамбурах, а также снимать их;
 - пользоваться поврежденными электроустановками;
 - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника;

-пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

-использовать нестандартные (самодельные) электрические нагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

23. Мебель в жилых комнатах общежития должна быть расставлена таким образом, чтобы были свободны эвакуационные пути из комнаты.

24. В жилых комнатах общежития запрещается:

-проводить какие-либо работы с применением открытого огня;

-проводить без разрешения лакокрасочные работы; с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: (бензин, керосин, растворители и т. п.);

-накапливать мусор (вынос мусора из комнаты должен осуществляться ежедневно).

25. При эксплуатации электропроводки, электрических розеток, электрических выключателей запрещается:

-крепить открытую электрическую проводку непосредственно к стене гвоздями;

-связывать, скручивать, оттягивать открытую электрическую проводку, использовать открытую электрическую проводку, электрические выключатели, электрические розетки для подвешивания каких-либо предметов;

-пользоваться поврежденными (неисправными), а также плохо зафиксированными на стенах электрическими розетками и электрическими выключателями;

-включать в электрические розетки неисправные электрические приборы, а также вставлять в них посторонние предметы;

-самостоятельно изменять схему электроснабжения комнаты: монтировать, демонтировать электрическую проводку, электрические розетки, электрические выключатели. Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание электрической проводки, электрических розеток, электрических выключателей проводится слесарем-электромонтером, обслуживающим общежитие;

-открытую электрическую проводку белить известью, красить красками, заклеивать и забивать какими-либо материалами;

-сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля, и т. п. в местах, где имеется скрытая электрическая проводка, без согласия на это заведующего общежитием и в отсутствие слесаря-электромонтера, обслуживающего общежитие;

-перегружать электрическую сеть, т.е. включать в одну электрическую розетку непосредственно или через электрические

тройники, электрические удлинители электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт.

26. При эксплуатации электрических приборов запрещается:

- нарушать требования разработанных заводами-изготовителями инструкций по эксплуатации электрических приборов;
- эксплуатация электрических приборов (в том числе электрических удлинителей и электрических тройников) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства, изоляция электрошнура, разбита или неисправна электрическая вилка, имеется запах гаря, электрический прибор "бьется" током);
- подключать электрические приборы в электрическую сеть с напряжением большим, чем напряжение, на которое рассчитан электрический прибор;
- включать электрический прибор в электрическую сеть напрямую, без электрической вилки;
- переносить электрические приборы, включенные в электросеть;
- устанавливать на электрический приборы какие-либо предметы, в том числе горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т. п.);
- завязывать, скручивать, защемлять электрические шнуры электрических приборов;
- тянуть за электрический шнур для отсоединения электрического прибора от электрической сети;
- применять для защиты электрических приборов электрические предохранители с большим, чем положено номинальным током, а также электрические предохранители не заводского изготовления (скрутки проволоки – "жучки");
- проводить самостоятельно ремонт электрических приборов. Ремонт электрических приборов должен осуществляться в специализированной ремонтной мастерской;
- во время грозы все электрические приборы, имеющиеся в комнате, должны быть отключены от электрической сети, а их наружные антенны, если таковые имеются, должны быть отключены от электрических приборов;
- оставлять электрические приборы без надзора в течение дня, а также на ночь включенными в электрическую сеть.

27. В общежитии запрещается эксплуатация электрических нагревательных приборов:

- электрокаминов, электрических рефлекторов, электрических обогревателей, электрических плиток, электрических кипятильников, электрических кофеварок, электрических самоваров и т.д. Работы с использованием электрических утюгов, разрешаются только в специально выделенном для этих целей помещении;
- печей СВЧ;
- кинопроекторов;

- электрической иллюминации;
- электрической усилительной аппаратуры;
- электрической осветительной аппаратуры (прожектора, цветомузыка и т. п.);
- электрических приборов, потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт;
- электрических приборов самодельного изготовления;
- портативных газовых плиток.

28. В общежитии допускается эксплуатация следующих электрических приборов при условии, что они технически исправны и эксплуатируются согласно требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя:

- электрических чайников;
- настольных ламп; светильников (типа "бра"); светильников (типа "торшер");
- радиоприемников;
- телевизоров;
- видеомагнитофонов;
- аудиомагнитофонов;
- холодильников;
- пылесосов;
- вентиляторов;
- электрических фенов;
- электрических бигуди;
- диапроекторов;
- электрических удлинителей;
- электрических тройников.

29. Электрические приборы, эксплуатируемые в общежитии, должны своевременно проходить техническое обслуживание в сроки, оговоренные в документации на их эксплуатацию, в том числе с целью удаления из них горючих отложений (пыль, куски бумаги и т. п.).

30. Уходя из комнаты, необходимо выключить электрическое освещение и электрические приборы, за исключением тех, которые согласно нормативным документам на их эксплуатацию допускается эксплуатировать без надзора за ними.

31. При эксплуатации электрических плит на кухне общежития запрещается:

- оставлять их без надзора с включенными нагревательными элементами;
- сушить на и над электроплитами, а также ближе 2 м от них какие-либо предметы (в том числе белье, обувь и т. п.);

-заливать конфорки электроплиты жиром и сахаристыми веществами.

32. В случае возгорания, пожара в комнате необходимо:

- включить систему оповещения о пожаре;
- сообщить в пожарную службу по телефону 01 или 112;
- принять меры по тушению возгорания первичными средствами пожаротушения;
- если ликвидировать очаг горения не представляется возможным, выйти из комнаты, закрыть за собой дверь, не запирая ее на замок;
- сообщить о пожаре администрации общежития, дежурному вахтеру общежития;
- покинуть общежитие и прибыть на эвакуационную площадку для проведения переклички.

33. В случае возгорания, пожара вне комнаты необходимо:

- включить систему оповещения о пожаре;
- сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону и администрации общежития, дежурному вахтеру общежития;
- принять меры по тушению возгорания первичными средствами пожаротушения;
- если ликвидировать очаг возгорания не представляется возможным, покинуть свою комнату, закрыв окна, фрамуги, форточки. Двери комнаты закрывать на замок не нужно;
- покинуть общежитие и прибыть на эвакуационную площадку для проведения переклички;
- если коридоры, лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение невозможно, то необходимо оставаться в комнате, плотно закрыв дверь, и подавать через окна, не открывая их, сигналы о своем местонахождении;
- с прибытием аварийно-спасательной службы продолжать подавать сигналы о своем местонахождении и об оказании помощи, при этом окна допускается открывать только в случае крайней необходимости или для спуска по пожарной лестнице.

IV. Содержание первичных средств пожаротушения

34. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения в соответствии с нормами.

35. Пожарные шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения (пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны иметь приспособления для их опломбирования. Необходимо не реже двух раз в год производить перемотку пожарных рукавов.

36. Исправность задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, необходимо проверять не

реже двух раз в год, а пожарных насосов – ежемесячно, с записью в журнале.

- 37.Использование пожарных насосов и рукавов пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.
- 38.Объекты необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.
- 39.Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.
40. Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах пожарных кранов или в специальных тумбах.
- 41.Требования к выбору, размещению и техническому обслуживанию огнетушителей изложены в Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

V. Действия должностных лиц при пожаре

- 42.Работник общежития при обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, задымление и т. п.) обязан:
 - немедленно сообщить об этом: в пожарную охрану по телефону 01 либо в ЕДДС по телефону 112 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию, сведения о количестве людей находящихся на объекте), руководителю колледжа (лицу его замещающему), заведующему общежитием;
 - оповестить о пожаре, находящихся в общежитии людей (при помощи голосового оповещателя);
 - открыть эвакуационные выходы, принять меры по эвакуации людей;
 - по возможности принять меры по тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения и по обеспечению сохранности материальных ценностей;
 - в случае невозможности локализовать очаг пожара самостоятельно, покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации.

VI. Обязанности ответственного за противопожарное состояние общежития

- 43.Следить за соблюдением работниками требований пожарной безопасности в помещении.
- 44.Не допускать курение в помещениях общежития;
- 45.Следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных средств пожаротушения.

46.Информировать руководство общежития о нарушениях мер пожарной безопасности, которые могут привести к возникновению пожара.

VII. Порядок пользования первичными средствами пожаротушения

47. При использовании огнетушителя с углекислотной заправкой следует:

- удерживая огнетушитель за рукоятку, выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток углекислоты на очаг горения;
- соблюдать меры безопасности (не браться за растрub голыми руками, так как его температура достигает минус 80 градусов);
- огнетушитель не переворачивать и держать горизонтально.

48. При использовании огнетушителя с порошковой заправкой следует:

- удерживая огнетушитель за рукоятку, выдернуть чеку, направить растрub на очаг горения и нажать на рычаг;
- тушить пламя с расстояния не более 3 метров.

49. При подаче ствола к месту очага пожара боевой расчет обязан:

- первый номер – отключить электроэнергию; сорвать пломбу, открыть дверцу; проверить надежность крепления рукава с краном; плавно повернуть маховик крана и убедиться в поступлении воды в рукав; нажать кнопку дистанционного включения пожарного насоса;
- второй номер – раскатать в направлении очага горения пожарный рукав; направить ствол на очаг горения, двумя руками крепко удерживая ствол.