



«01» 10 2024 год.

## Инструкция о мерах пожарной безопасности в ГПОУ «Приаргунский государственный колледж» и его филиала в пгт. Ясногорск

### 1. Общие положения инструкции

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в ГПОУ «ПГК» устанавливает требования и правила пожарной безопасности, определяющие порядок поведения работников, порядок организации работы и содержания территорий, зданий, сооружений и помещений ГПОУ «ПГК», в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности разработана, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, имеющегося в колледже, согласно:

-Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года, вступившими в силу с 1 марта 2023 года (Постановление Правительства РФ № 1885 от 24.10.2023 г.).

-Федеральному Закону от 21.12.1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями от 29 декабря 2022 года:

-Приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года, N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

-Федеральному закону' от 30 декабря 2009г № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" с изменениями от 02.07.2013г;

-Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 14 июля 2022 года.

1.3. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в ГПОУ «ПГК», является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы, а также для обучающихся студентов колледжа.

1.4. Администрация, педагогические работники, вспомогательный и обслуживающий персонал ГПОУ «ПГК» обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара, принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации людей, ликвидации пожара.

1.5. Обучение сотрудников осуществляется по программам противопожарного инструктажа.

1.6. Противопожарный инструктаж работников осуществляется должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность и прошедшим обучение по пожарной безопасности. Порядок и сроки обучения сотрудников мерам пожарной безопасности определяются с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.7. О факте проведения вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарного инструктажей делается запись в имеющемся журнале учета инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующей.

1.8. Сотрудники ГПОУ «ПГК» виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции по пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

### 2. Характеристики объекта защиты и специфика пожарной опасности

2.1. ГПОУ «ПГК» расположен по адресу пгт. Приаргунск ул. Чернышевского д.1А.

2.2. ГПОУ «ПГК» состоит:

- из двух отдельных корпусов (Главный учебный корпус и Учебный центр профессиональных квалификаций) и отдельно лаборатории «Обслуживания тяжелой техники», гаражные боксы, складские помещения, учебный полигон.

В которых расположены:

кабинеты: администрации, учебные кабинеты, библиотека, лаборатории: «Поварское дело», «Обслуживание тяжелой техники», «Автотранспортных тренажеров», «Ремонта и обслуживания легковых автомобилей», «ТНВД», «Электрооборудования путевых и строительных машин», «Диагностики электрических и электронных систем автомобиля», спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком и кладовыми продуктов, гараж, токарный и сварочный цеха, столярная и слесарная мастерские.

-Филиала ГПОУ «ПГК» расположенный по адресу пгт. Ясногорск ул. Анонская д.17.

В здании филиала находятся кабинеты по теоретической подготовке, слесарная мастерская и электромастерская.

2.4. Опасными в пожарном отношении являются помещения:

- кабинет информатики (большое количество персональных компьютеров и оргтехники, используемой в образовательной деятельности);
- кабинеты: физики, химии (с лабораториями);
- библиотека (хранение горючих материалов (бумага, картон), сконцентрированных на небольшой площади);
- учебные производственные мастерские, использование горючих материалов для столярных работ, наличие электрооборудования и сгораемого мусора (опилки, стружка, древесная пыль);
- пищеблок столовой, лаборатория «Поварское дело», процессы по приготовлению пищи для обучающихся и сотрудников с использованием теплового кухонного и технологического оборудования;
- склад продуктов для пищеблока - мука, сахар, растительное масло и другие продукты.
- гараж, размещение большого количества различной техники.

### **3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации и тушению пожара, оказание первой помощи.**

3.1. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в ГПОУ «ПГК», назначен заведующий охраной Емельянов Е.В.

3.2. Ответственными за пожарную безопасность в помещениях назначены:

Столовая, склад продуктов –Болтраманюк Е.П.;

Лаборатория «Поварское дело»-Эпифанцева Н.М.

Лаборатория «Обслуживание тяжелой техники» - Перевозчиков И.

Библиотека – Тетерева В.В.;

Учебные производственные мастерские и лаборатории – преподаватели и работники закрепленные за ними;  
Гараж –Подкорытов А.А.

Учебные кабинеты – преподаватели, закрепленные за кабинетами.

Филиал ГПОУ «ПГК» в пгт. Ясногорск, заведующая филиалом Белугина Л.А.

3.3. Ответственными лицами за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения) назначены дежурные охранники Учебного корпуса и УЦПК, вахтеры общежития, охранники здания филиала ГПОУ «ПГК» в пгт. Ясногорск.

3.4. Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты,) является электрик – Пахалуев П.Н.

3.5. Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим назначена медик Фисенко Е.М.

3.6. Ответственными за эвакуацию обучающихся являются педагогические работники, проводящие с ними занятия в момент эвакуации.

### **4. Допустимое (пределное) количество людей, которые могут одновременно находиться в образовательной организации**

4.1. В ГПОУ «ПГК» учебный корпус одновременно может находиться не более:

1 этаж-200 человек

2 этаж-200 человек

3 этаж-200 человек

в УЦПК не более 200 человек.

Лаборатория по обслуживанию тяжелой техники не более 100 человек.

В здании филиала ГПОУ «ПГК» пгт. Ясногорск не более 200 человек.

### **5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в ГПОУ «ПГК»**

5.1. Директор ГПОУ «ПГК» обязан:

- обеспечить эксплуатацию зданий, сооружений ГПОУ «ПГК» в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации;

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение данной инструкции о мерах пожарной безопасности, осуществлять контроль соблюдения установленного противопожарного режима, а также принимать неотложные меры по устранению выявленных недостатков;
- обеспечить проведение практических тренировок по эвакуации обучающихся, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях колледжа;
- осуществлять с периодичностью, указанной в технической документации, проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, хранить документацию на объекте защиты;
- по результатам проверки обеспечить составление акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устраниния, обеспечить устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций;
- организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений общеобразовательной организации при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах;
- запретить приказом курение на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях ГПОУ «ПГК»;
- обеспечить наличие телефонной связи на вахте (дежурный пост сторожа, вахтера, охранника), исправных ручных электрических фонарей;
- обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале;
- организовать проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- обеспечить наличие на вахте инструкции о порядке действия дежурного персонала (вахтера, сторожа, дежурного администратора) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств. систем) противопожарной защиты;
- обеспечить здания и сооружения ГПОУ «ПГК» первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам, а также обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;
- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями.

5.2. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность, обязано:

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом общеобразовательной организации;
- разместить в общеобразовательной организации знаки пожарной безопасности;
- осуществлять практические тренировки по эвакуации обучающихся, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях общеобразовательной организации;
- обеспечить перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) осмотр помещений в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях во время мероприятия;
- обеспечить отсутствие захламленности эвакуационных путей и выходов, соответствующую нормам освещенность;
- обеспечить бесперебойную работу эвакуационного освещения, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- организовывать своевременную перезарядку и замену огнетушителей в помещениях ГПОУ «ПГК», размещение иных первичных средств;
- разработать инструкцию о порядке действий дежурного персонала (вахтера, сторожа) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты;
- обеспечить пост телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями;
- организовывать очистку зданий, сооружений и территории ГПОУ «ПГК» от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности и листвы;
- следить за исправностью систем и средств противопожарной защиты ГПОУ «ПГК» (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации);
- организовывать своевременное утепление и очистку от снега и льда в зимнее время пожарного водоема;
- содержать (в любое время года) свободными проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям ГПОУ «ПГК», наружным пожарным водоемам:

-обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территорию и в помещения ГПОУ «ПГК».

5.3. Все сотрудники и работники ГПОУ «ПГК» обязаны:

- строго соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в ГПОУ «ПГК», правила пожарной безопасности и противопожарного режима;
- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте;
- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности обучающимися;
- принимать активное участие в практических тренировках по эвакуации обучающихся и работников при пожаре;
- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
- при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать об этом лицо, ответственное за пожарную безопасность в ГПОУ «ПГК»;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению детей и работников;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров.
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в ГПОУ «ПГК».

5.4. Классные руководители обязаны:

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности обучающимися в ГПОУ «ПГК», включая массовые и внеклассные мероприятия;
- один раз в учебную четверть с обучающимися проводить беседы на темы предупреждения пожаров и правил поведения при пожаре в ГПОУ «ПГК», дома (быту), на природе.

5.5. Педагогические работники обязаны:

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в закрепленном кабинете или помещении, а также в кабинете, в котором проводится педагогом занятие;
- содержать в учебных кабинетах ГПОУ «ПГК» только необходимые для обеспечения образовательной деятельности приборы и модели, принадлежности и другие предметы, не захламлять кабинет и эвакуационные выходы, не содержать в помещении взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;
- осуществлять своевременную эвакуацию обучающихся в случае пожара из учебных кабинетов в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и психологического состояния обучающихся.

## **6. Порядок содержания зданий, сооружений и помещений**

### **6.1. В помещениях ГПОУ «ПГК» запрещено:**

- хранить и применять на чердаках, в подвальных горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаро-взрыво-опасные вещества и материалы;
- устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;
- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;
- проводить изменения, связанные с капитальным ремонтом систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;
- увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах, столовой и актовом зале;
- выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;
- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы, кроме предназначенных технической документацией для круглосуточной работы.

6.2. Все здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

6.3. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовых и других помещениях ГПОУ «ПГК» не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.

6.4. В учебных кабинетах ГПОУ «ПГК» разрешено размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

6.5. Двери (люки) чердачных помещений ГПОУ «ПГК» а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

6.6. Огневые и сварочные работы могут производиться только с письменного разрешения директора ГПОУ «ПГК».

## **7. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов**

7.1. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных аварийных выходов запрещено:

- оборудовать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах);
- размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов;

7.2. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов в эвакуационных проходах, должны надежно крепиться к полу.

7.3. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

7.4. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крыше здания образовательной организации всегда должны содержаться в исправном состоянии

## **8. Порядок содержания и эксплуатации территории ГПОУ «ПГК» и прилегающей территории**

8.1. Территория общеобразовательной организации должна содержаться в надлежащей чистоте. Горючие отходы, мусор, тару и сухую растительность необходимо своевременно убирать и вывозить с территории ГПОУ «ПГК».

8.2. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

8.3. В ГПОУ «ПГК» должно быть обеспечено надлежащее техническое содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, наружным пожарным лестницам и пожарным водоснабжениям, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

8.4. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог, проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки проездов.

## **9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования.**

9.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в ГПОУ «ПГК», и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

9.2. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать от электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.

9.3. При эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия:

-оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями:

-пользоваться розетками, осветительными коробками, рубильниками и другими электрическими установочными изделиями с повреждениями:

-оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя:

## **10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования в столовой и лаборатории «Поварское дело»**

10.1. Работники столовой и лаборатории «Поварское дело», работающие с электронагревательным и технологическим оборудованием, допускаются к работе только после изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной эксплуатации установленного электрооборудования.

10.2. В столовой и в лаборатории «Поварское дело», на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

10.3. Технологические процессы в столовой и в лаборатории «Поварское дело», проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации оборудования и другой эксплуатационной документацией, оборудование должно соответствовать технической документации изготовителя.

10.4 При эксплуатации электрооборудования на пищеблоке в столовой и в лаборатории «Поварское дело», необходимо:

- визуально провести проверку целостности подводящих кабелей питания, электрические розетки, электрические вилки, устройства заземления;

- не перемещать рядом с тепловым электрооборудованием легковоспламеняющиеся и горючие вещества (жидкости) с целью предотвращения возгорания;

- при возникновении неисправности в работе, а также нарушении защитного заземления корпусов электрооборудования, работу немедленно прекратить и выключить данное электрооборудование, работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности;

- при коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя.

10.5. При работе с оборудованием на пищеблоке и в лаборатории «Поварское дело», не допускается:

- хранить и размещать вблизи и на электрооборудовании для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр;

- использовать тепловое электрооборудование с неисправным датчиком реле температуры;

- оставлять включенным тепловое электрооборудование после окончания процесса приготовления;

- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

10.6. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения пищеблока и в лаборатории «Поварское дело», необходимо проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети. В распределительном щитке данное электрооборудование должно быть обесточено.

10.7. Следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности в столовой.

## **11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в мастерских и лабораториях**

11.1. В учебных мастерских и лабораториях может находиться одновременно не более 25 человек (согласно проекту коллежда). Имеется не менее одного аварийного выхода, помещения оборудованы противопожарной сигнализацией.

11.2. В учебных мастерских и лабораториях установлены подключенные к электросети: персональные компьютеры, оргтехника, станки и другое оборудование.

11.3. Расстановка оборудования не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

- Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее 1,2 м.

- Ширина дверей выходов с расчетным числом учащихся более 15 человек, должна быть не менее 0,9 м.

- Учебные мастерские и лаборатории запрещается использовать в качестве классной комнаты, для учебных занятий по любым другим предметам, а так же для проведения сборов и собраний.

- Нахождение в учебной мастерской и лаборатории учащихся допускается только в присутствии мастера технологии.

11.4. В мастерских при работе с электрооборудованием строго запрещается:

- включать электрооборудование, станки в электрическую сеть мокрыми или влажными руками;

- оставлять без присмотра включенные в электросеть станки, искусственную вытяжную вентиляцию;

- включать в одну электрическую розетку несколько мощных потребителей электроэнергии;

- включать станки при обнаружении в них дефектов или неисправности электрического кабеля, выключателей, заземляющих устройств.

11.5. Для предотвращения возгорания в мастерской необходимо:

- не допускать перегрузки электродвигателей и осветительной электропроводки;

- не допускать запыление электродвигателей и пусковых устройств, так как при появлении искры — это может вызвать возгорание;

- регулярно очищать электродвигатели от пыли;

- не закрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами;

- не оставлять без присмотра работающие станки, оборудование и электронагревательные приборы;

- не оставлять на рабочем месте легковоспламеняющиеся вещества, горючие жидкости и промасленную ветошь;

-не загромождать проходы и подступы к первичным средствам пожаротушения, а также к запасным эвакуационным выходам из мастерских.

-все станки, оборудование и электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которые они рассчитаны.

11.6. Хранение пиломатериала, предназначенного для организации работы в столярной мастерской, должно осуществляться из расчета одного рабочего дня.

11.7. Преподаватель (мастер) назначенный ответственным за противопожарную безопасность последним покидает мастерскую или лабораторию, он должен обесточить все станки, электроприборы оборудование.

Проверить отсутствие бытового мусора, проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, проверить и освободить эвакуационные проходы, выходы, закрыть все окна и двери.

## **12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации компьютеров в кабинете: информатики, физики, химии.**

12.1. В кабинете информатики, физики, химии одновременно может находиться не более 25 человек.

12.2. В кабинете информатики, физики, химии находятся подключенные к электрической сети: персональные компьютеры, принтеры, интерактивная доска, мультимедийный проектор и другая оргтехника.

12.3. Обучающиеся, при работе с персональными компьютерами и иной оргтехникой, должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасности при ее эксплуатации.

12.4. Перед началом работы необходимо осмотреть и убедиться в исправности выключателей, электрического освещения, электрических розеток, исправности компьютерного оборудования, заземления, наличии и исправности первичных средств пожаротушения и аптечки первой помощи.

12.5. В кабинете информатики, физики, химии запрещается:

-складывать на оргтехнику (системные блоки, мониторы, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы (изделия из бумаги, одежду и пр.);

-эксплуатировать компьютеры в разобранном виде, со снятыми крышками;

-размещать ПК в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем;

-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

-пользоваться розетками, рубильниками, другими электрическими установочными изделиями с повреждениями.

12.6. Необходимо немедленно отключить персональный компьютер и иную оргтехнику при обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделение дыма, искрение).

12.7. По окончанию рабочего времени, преподаватель должен отключить все электрические приборы, персональные компьютеры. Обесточить электрические розетки с помощью рубильников на щите. Проверить отсутствие бытового мусора. Проверить первичные средства пожаротушения, пути эвакуации и при необходимости освободить их. Закрыть окна и двери. Ключи сдать дежурному охраннику.

12.8. Следует соблюдать инструкцию о пожарной безопасности в кабинете информатики, физики, химии.

## **13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в библиотеке**

13.1 В помещении библиотеки осуществляется хранение и использование в образовательных целях книги, учебники, журналы, газеты и методическая литература, которые изготовлены из бумаги и картона, являющихся горючими материалами.

13.2. Книги, журналы и газеты необходимо хранить на стеллажах и в шкафах. Запрещается размещать книги и журналы (газеты) между стеллажами на путях эвакуации.

13.3. При проведении тематических книжных выставок в библиотеке демонстрационные стенды не должны располагаться на путях эвакуации.

13.4. При хранении книги, журналы и газеты необходимо предохранять от источников | нагревания, температура которых более ста градусов.

13.5. В библиотеке запрещается:

хранение и размещение книг, журналов и газет в кипах или россыпью, в том числе временное, на существующих путях эвакуации;

располагать персональный компьютер и оргтехнику вблизи книг газет и журналов, располагать на оргтехнике книги, газеты, журналы, а также иные предметы и вещи;

оставлять компьютер, принтер, ксерокс без присмотра;

использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, осветительные коробки, рубильники и другие электрические установочные изделия;

применять электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты и сертификата, а также при отсутствии или неисправности у электронагревательных приборов терморегуляторов, которые предусмотрены их конструкцией:

использовать не сертифицированные (самодельные) удлинители.

13.6. Из помещения библиотеки необходимо ежедневно выносить мусор, отработанную бумагу и картон.

13.7. Следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности в библиотеке.

#### **14. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на складе, в кладовых для продуктов**

14.1. Банки с краской, лаком должны защищаться от попадания солнечного и другого теплового воздействия. Все работы по вскрытию тары, необходимо выполнять в помещениях, изолированных от мест хранения.

14.2. В складских помещениях товарно-материальных ценностей и инвентаря, кладовых для продуктов не разрешается хранить вещества и материалы, не имеющие отношения к ГПОУ «ПГК».

14.3. Количество инвентаря и продуктов в складском помещении не должно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться исключительно на них.

14.4. В помещениях склада инвентаря и кладовых для продуктов запрещено:

хранение взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами и других пожароопасных веществ и материалов:

использовать бытовые электрические нагревательные приборы;

оставлять после завершения работы включенными электроосвещение (кроме дежурного), электрооборудование и приборы;

использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

обращивать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими возгораемыми материалами, а также использовать светильники со снятыми колпаками, которые предусмотрены конструкцией светильника;

пользоваться электрическим утюгом, электроплиткой, электрочайником и иными электрическими нагревательными приборами;

размещать штепсельные розетки в помещениях склада и кладовых:

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери) разными материалами, упаковками с продуктами, оборудованием, мебелью, мусором и иными предметами.

14.5. При использовании эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по противопожарной защите.

14.6. Оборудование склада инвентаря и кладовых продуктов по завершении рабочего дня необходимо обесточить. Аппараты предназначенные для выключения электроснабжения, должны находиться за пределами складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

14.7. В помещениях для хранения инвентаря и товаро-материальных ценностей следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

#### **15. Требования пожарной безопасности при проведении культурномассовых мероприятий**

15.1. Перед началом культурно-массового мероприятия лицо, ответственное за пожарную безопасность в школе, тщательно проверяет помещение, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурномассового мероприятия.

15.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство сотрудников ГПОУ «ПГК».

15.3. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с обучающимися следует находиться классным руководителям, преподавателям. Эти сотрудники должны быть проинструктированы о правилах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить строгое соблюдение детьми требований пожарной безопасности во время проведения культурномассового мероприятия.

15.4. В помещениях ГПОУ «ПГК» мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.

15.5. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования.

15.6. На мероприятиях с массовым пребыванием детей применяются только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

15.7. Иллюминация ёлки должна быть смонтирована прочно и надежно. Электропровода должны иметь исправную и надежную изоляцию и подключаться к электрической сети с помощью штепсельных соединений.

15.8. Помещение, где находится ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения.

15.9. Не допускается использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки. Запрещается хранение декораций, бутафории, инвентаря и другого имущества под лестничными маршами и площадками, а также в подвальных помещениях и актовом зале.

15.10. Обязанности и действия педагогических работников на мероприятиях с в случае возникновения пожара, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся, их эвакуацию и спасение.

## **16. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых или иных пожароопасных работ**

16.1. Все окрасочные и огневые работы в ГПОУ «ПГК» проводятся в период каникул при отсутствии детей. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

16.2. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны осуществляться в зданиях и на территории ГПОУ «ПГК» только с разрешения директора.

16.3. Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».